

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT _____ 921902

Tempelierstraat 13 B 8470 GISTEL 3921

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK _____

Tempelierstraat 13 B 8470 GISTEL

Tankinhoud 3500 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Niveaumeting

Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

BC Betaald

PLAATS TANK ondergronds

geen mangat

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

DATUM KEURING 07/12/21

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

ATTEST GELDIG TOT 07/12/26

HANDTEKENING
 TECHNICUS

HANDTEKENING
 KLANT