

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Kerkstraat 8 , 8750 ZWEVEZELE		
Eigendom van:	BJARNE LINGIER		
Oprichtgever:	Denolf Giovanni,Aspergemstraat 30, 8750 ZWEVEZELE		
Type lokalen:	Woning	Distributienetbeheerder: EANDIS	
EAN-code installatie:	541448820070819609		
Installateur:	GIOVANNI DENOLF		
BTWnr:	BE 0892 641 807	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Sven Soete		Datum onderzoek: 19/06/2015

**Aard van het onderzoek**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Type keuring: Art 271/271bis Periodieke controle

Bijkomende info: Controlebezoek + Art.278

Herkeuring op: ACA 2013 06 1624

**Algemene gegevens elektrische installatie**

Nominale spanning:	3x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdverlichting:	32,00
Voedingsleiding hoofdbord:	3 X 6 mm <sup>2</sup>	- Type:	VOB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm <sup>2</sup>	Aardgeleider:	16 mm <sup>2</sup>
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	63A 30mA 2P IN BORD 2				
Aantal eindstroombanen:	20	Aantal borden:	2	Tarief:	Dubbeluurtarief

**Metingen & controles**

Aardspreidingsweerstand:	7,7 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	10 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :  
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
vóór: 25 jaar na datum onderzoek  door hetzelfde organisme (\*)

**AANTAL BIJLAGEN**

Situatieschema's: Ja  
Eendraadsschema's: Ja  
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**

ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\* De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**Beschrijving van de stroombanen**

ZIE SCHEMA'S

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen Inbreuken.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**